

Tilkopling til strømsøylene på bryggene.

Akerselven Baatforrening er som eier av det elektriske anlegget på bryggene, forpliktet og ansvarlig for å vedlikeholde og bruke anlegget etter gjeldene elektriske forskrifter.

For tilkopling mellom strømsøyle og båt er det kun èn forlegging som godtas. Den er som følger:

Ledningen skal være av gummi, 2-leder + jord. Minimum 1,5mm² tverrsnitt pr. leder. Denne skal være godkjent for utebruk uten tilsyn. Ledningen skal gå UBRUTT fra kontakten på strømsøylen og inn i båten.

Eksempel:

Gummikabel 2x1,5mm² + jord.



Koples direkte til kontakten på Strømsøylen.

Koples til utstyret i båten.

Skjøting av ledning utenfor strømsøylen v.h.a. vanlig stikkontakt og støpsel, eller bruk av kabelsnelle er ikke tillatt.

Ledning av plast er kun godkjent for innebruk, eller ledning av plast som er godkjent for utebruk under oppsyn, er heller ikke tillatt.

Påtreffes nevnte ledninger og/eller koplinger vil disse bli fjernet.

Vennlig hilsen
Styret,
Akerselven Baatforrening